



КНМ 66210061000200671380



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
8(343)346-10-96, oao-mchs@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города
Муниципального образования «город Екатеринбург»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

620049 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8
8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1552/1 от 20.10.2021г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 1552 от «04» октября 2021 г.
в период с «07» октября 2021 г. по «20» октября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
старшим инспектором ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД
и ПР МО«г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном
внутренней службы Черевановым А.Ю.

органа государственного пожарного надзора)

проведено

плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МАОУ- гимназия
№99 Селукова Татьяна Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Не проведена проверка огнезащитной обработки металлоконструкций лестничных маршей	Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.13, Ф3 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст.87 табл. 21	01.11.2022	
2.	ширина лестничных площадок выполнена менее ширины лестничного марша	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2,3,4 ст.4, ч.1 ст. 89, Н 102-54 Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест п. 33, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2	01.11.2022	
3.	Высота на пути эвакуации в переходе ведущем из столовой менее 2 метров	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2020 п.4.3.3	01.11.2022	
4.	Истек срок эксплуатации системы оповещения. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479) пункт 54	01.11.2022	
5.	звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спальнях помещений не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 75 дБА.	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54, ч. 4 ст.84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.3	01.11.2022	
6.	В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре,	Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.11.2022	

	не обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации.	безопасности» ст. 84		
7.	Устройства для самозакрывания дверей эксплуатируются в открытом положении	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479) пункт 14	01.11.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Ст. инспектор ОНД и ПР (по
Орджоникидзевскому
району «МО г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО
«г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России
по
Свердловской области
капитан внутренней службы Череванов А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575875

Владелец Селукова Татьяна Алексеевна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022